

20. CE Vyhlásenie o zhode

Toto vyhlásenie potvrdzuje, že výrobky spĺňajú požiadavky nasledujúcich smerníc a noriem Rady:

Smernica 2014/35/ES o nízkom napätí (LVD)

Smernica o strojoch 2006/42/ES (Bezpečnosť)

2014/30/EC Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

2011/65/EÚ.

Smernica RoHS

2015/863/EÚ

2009/125/ES smernica o ekodizajne

Naše produkty boli testované v súlade s časťami:

1253/2014/ES nariadenie o ekodizajne

Výrobca: FLEXIT AS, Moseveien 8, 1870 Orje, Nórsko

Typ: Ventilačná jednotka ProNordic L350R

Súlad s platnými verziami nasledujúcich noriem ku dňu podpisu vyhlásenia o zhode:

Smernica o strojoch (bezpečnosť)	EN ISO 12100: 2010
Bezpečnostná norma – Všeobecné požiadavky	EN 60335-1: 2012; A11, A13, A1, A14, A2, A15
Bezpečnostná norma – Osobitné požiadavky	EN 60335-2-40:2003; A11, A12, A1, A2, A13
Norma EMF Norma	EN 62233: 2008
EMC – Všeobecné požiadavky imunita	EN IEC 61000-6-1:2019 EN 61000-6-3:2007; A1
EMC norma – Všeobecné požiadavky emisie	EN IEC 61000-6-1:2019
Norma EMC – Limity pre harmonické prúdy	EN 61000-6-3:2007; A1
Akustika – Vyžarovaný zvuk	EN ISO 3741:2010
Vetranie budov – Hodnotenie a výkon jednotiek, komponentov a sekcií	EN 13053:2019
Vetranie budov - Mechanický výkon	EN 1889: 2007

Výrobok má označenie CE:

2023

FLEXIT AS 2023



Generálny riaditeľ
Knut Skogstad